

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Větrná, 558  
PSČ, místo: 46841, Tanvald  
K.ú., parcelní č.: Tanvald (765023), st. 1208/2  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 4601 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 377.1  
elektřina: 19.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	86.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Vytápění	57.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.88 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Černý

Osvědčení č.: 1702

Kontakt: cerny.ondrej@budovyeko.cz

Ev. č. průkazu: 583655.0

Vyhotoveno dne: 09.04.2024

Podpis:   
Ing. Ondřej ČERNÝ  
Energetický specialista