

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Bohuslava Martinů

PSČ, obec: 500 02 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Pražské Předměstí, 974, 716/25, 716/23, 716/46, 975, 979 a 767/39


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 905,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 76,1 (97 %)
- Elektřina - 2,0 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	86 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	50 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	34 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Duchoň Radoslav

Osvědčení č.: 508

Kontakt: duchon@volny.cz

Ev. č. průkazu: 337698.0

Vyhotoveno dne: 23.2.2021

Podpis:

